

PROGRAMME UNIVERSOL

Conseil Régional Rhône-Alpes Lycée Monge - Chambéry


Puissance crête : 37 kWc



Cette installation photovoltaïque de puissance importante a été intégrée architecturalement à la façade d'un des bâtiments du Lycée dans le cadre de la restructuration globale de l'établissement.

Informations techniques :

Maitre d'ouvrage	Région Rhône-Alpes
Batiment	Lycée Monge
Puissance crête	37 kWc
Type d'installation	Pose en brise-soleil
Orientation	40° (Ouest)
Inclinaison des modules	35°
Installateur	Total Energie
Date d'installation	Décembre 2004
Modules photovoltaïques	489 modules Photowatt PWX 750T (78 Wc)
Onduleurs	13 onduleurs Gridfit
Cablage des modules	3 x 12 modules sur 6 onduleurs 3 x 13 modules sur 7 onduleurs
Système de suivi des données de production	Energrid



Rhône-Alpes

